



Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

PROCEDURE PER INTERRUZIONE GAS, ELETTRICITA' E ACQUA E IN CASO D'EMERGENZA	M07 PA02
---	-----------------

PLESSO SCUOLA SECONDARIA A. SANT'ELIA – VILLA GUARDIA
via Vittorio Veneto, 4

ELETTRICITA'

Interruttore generale ENEL:

- Collocazione: uscita sul retro 2^ cassetta
- Procedura: abbassare l'interruttore collocato all'interno della cassetta

ASCENSORE: uscita di emergenza vicino al bagno maschile, con le chiavi del locale ascensore aprire la porta sul retro, abbassare l'interruttore generale, aprire la cassetta e schiacciare il pulsante rosso fino in fondo, prendere la chiave appesa e sbloccare le porte.

Numero di telefono in caso di emergenza:

Maspero Elevatori – tel. **031 3531211** Numero verde: **848-800220**

EROGAZIONE ACQUA

In caso di necessità chiudere i singoli rubinetti collocati all'interno dei bagni

- Collocazione pozzetto generale: sul retro della scuola davanti al locale caldaia
- Procedura: chiudere il manicotto all'interno del pozzetto

Numero di telefono in caso di emergenza:

Colline Comasche s.r.l.– Il servizio di pronto intervento è attivo **24 ore su 24** ed è dedicato esclusivamente alle segnalazioni di emergenza, il numero telefonico è **031 4951212**