



Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Villa Guardia
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

PROCEDURE PER INTERRUZIONE GAS, ELETTRICITA' E ACQUA E IN CASO D'EMERGENZA	M07 PA02
---	-----------------

PLESSO C.A. DALLA CHIESA DI LUCINO
via Strecciolo, 4

GAS

Sulla sinistra del locale caldaia, aprire la grata segnalata dal cartello indicatore "Valvola metano" e abbassare la leva grande a sinistra.

Pronto intervento ACSM AGAM Reti Gas Acqua 800 388 088

ACQUA

Dentro il locale caldaia manovrare la leva nera collocata a sinistra in basso (le chiavi sono collocate al banco dei collaboratori scolastici al piano terra).

Sulla destra della cabina metano (accesso dalla scuola media) è collocato un tombino al cui interno sono presenti altri meccanismi per l'interruzione dell'erogazione dell'acqua (anche degli idranti).

ELETTRICITA'

Nel sottoscala vicino alla porta d'ingresso della palestra (zona spogliatoi) agire sulla leva nera del quadro generale.

Il locale va tenuto chiuso a chiave. Le chiavi sono collocate al piano terra (banco dei collaboratori scolastici).

ORDINE PER L'INTERRUZIONE DEI SERVIZI: 1° CHIUSURA GAS; 2° CHIUSURA ACQUA; 3° CHIUSURA ELETTRICITA'

Sulle leve da azionare per l'interruzione dei servizi in oggetto, vengono affissi appositi cartellini identificativi.